

## Nachrüstung verpasst?

Bringen Sie Ihre Kunden auf den sicheren Weg!

NEU!  
Ab April 2013  
in Qp 2,5



Der Integral-MK UltraMaXX (Qp 1,5/2,5)

- » Einmalige Kombination von Ultraschalltechnologie und Messkapselsystem



Der CF Echo II (Qp 3,5-15)

- » Höchste Messgenauigkeit durch Ultraschalltechnologie
- » Geringer Druckverlust

Für die Erfassung des Energieverbrauchs der zentralen Warmwasserbereitung gilt seit 01. Januar 2009 (§ 9, 2 HKVO):

- » In Neuanlagen ab 2 Wohneinheiten muss ein geeichter Wärmehzähler installiert werden
- » Eine rechnerische Ermittlung des Warmwasseranteils ist nur in Ausnahmefällen gestattet
- » Die Übergangsfrist für bestehende Anlagen ist am 31.12.2013 abgelaufen

Allmess hat die optimalen Wärmehzähler für diese Anforderung!

Informieren Sie Ihre Kunden und profitieren Sie von dieser gesetzlichen Regelung!

Weitere Infos unter [www.allmess.de](http://www.allmess.de)



**Allmess GmbH**

Am Voßberg 11 · D-23758 Oldenburg i. H.  
Tel: (0 43 61) 6 25-0 · Fax: (0 43 61) 6 25-2 50  
E-Mail: [info@allmess.de](mailto:info@allmess.de) · [www.allmess.de](http://www.allmess.de)